

COMITES DE DIRECTION

Votre correspondant :
ZECCHINON Frédéric
Tél : 087 / 34 28 86
frederic.zecchinon@swde.be

RESA

A l'attention de Monsieur Gil SIMON,
Directeur général

Boulevard d'Avroy 38
4000 Liège

Verviers, le 12 juin 2026

Nos références : CD/IJ/FG/FZ/
Vos références :

Monsieur le Directeur général,
Cher Gil,

Concerne : Consultation publique sur le plan d'adaptation électricité 2027-2031

Le secteur public wallon de l'eau porte un grand intérêt à votre projet de plan d'adaptation électricité 2027-2031 soumis à consultation publique. Nous l'avons examiné à la lumière de notre stratégie énergétique et de décarbonation à l'horizon 2050.

Votre démarche peut contribuer à maîtriser la sécurisation de notre alimentation en électricité, ainsi que les coûts y afférents. Il nous est indispensable de disposer de la vision la plus claire possible des différents projets d'adaptation, et ce dans des délais en phase avec les besoins liés à nos activités ainsi qu'au déploiement de notre stratégie énergétique.

Les trois points majeurs que nous souhaiterions voir intégrer dans la version définitive de votre plan d'adaptation sont les suivants :

1. Résilience – transition énergétique

Les plans d'adaptation des réseaux répondent à la transition énergétique et aux nouveaux usages qui en découlent (bornes de recharge et pompes à chaleur essentiellement). Bien que le secteur de l'eau s'inscrive également dans cette transition, force est de constater que cela engendre des contraintes technologiques complémentaires pour les GRD. Le secteur de l'eau est composé d'entités critiques au sens de la directive CER et d'entités essentielles au sens de la directive NIS 2. Dans ce cadre, nous souhaitons être considérés comme clients prioritaires en vue d'assurer également nos missions de service public, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Sur base des hypothèses reprises dans les analyses, le secteur de l'eau souhaite que ces plans d'adaptations fassent apparaître de manière plus explicite les risques de décrochage-black-out pour les années à venir, en vue de prendre, au besoin, les mesures nécessaires.

De plus, dans le cadre de la congestion des postes, il nous apparaît important d'obtenir les informations récentes des niveaux de saturation, poste par poste. Cela nous permettra ainsi de tenir compte du niveau de risque de congestion

sur nos sites connectés sur ces postes. Le secteur souhaiterait avoir une analyse des postes à risque, connaître les mesures prises et les risques associés à ces postes pour les années à venir.

2. Flexibilité

Les plans d'adaptation font apparaître la mise en œuvre de contrats flexibles, pour le prélèvement, afin d'augmenter la capacité d'accueil du réseau électrique. Dans le cadre des nouvelles contraintes de traitement d'eau et dans le cadre des obligations liées à l'assainissement, de nouvelles connexions devront être mises en œuvre dans les prochaines années. A cette fin, il est indispensable que le secteur de l'eau puisse bénéficier d'un traitement prioritaire en vue de garantir ses missions de service public. En effet, un raccordement flexible sur une installation d'approvisionnement d'eau pourrait contraindre une pénurie d'eau potable et créer une situation de crise. De même, nous devons pouvoir assurer la continuité du service d'assainissement des eaux usées.

3. Installation de compteurs communicants

Afin de monitorer nos consommations d'électricité, il nous est indispensable d'être équipés de compteurs intelligents. Comme déjà sollicité, nous souhaiterions pouvoir obtenir un planning de déploiement de ces compteurs pour nos > 2.000 points de raccordement.

Nous vous remercions pour la prise en compte de ces éléments, également déposés via le formulaire en ligne, ce qui nous permettra d'œuvrer à relever ensemble le défi d'une Wallonie résiliente en eau et électricité.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, cher Gil, à l'assurance de notre considération la plus distinguée.

Eric VAN SEVENANT

Président du Comité de direction SPGE et du Comité de direction SWDE

